



42220061000200815984 от 25.11.2022

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*>

МЧС России
Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Анжеро-Судженска, Яйского и
Ижморского районов

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"14" декабря 2022 г., 10 час. 00 мин. N 84

(дата и время составления предписания)

652470, обл. Кемеровская область - Кузбасс, г Анжеро-Судженск, ул. М.Горького, д. 25

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЯЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина),
собственника имущества и т.п.)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о плановой выездной проверки от 25.11.2022 № 84 Главного государственного инспектора Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных районов по пожарному надзору Вдовушкиной Яной Владимировной, учетный номер 42220061000200815984.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена государственным инспектором Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных районов по пожарному надзору УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Васильевым Григорием Борисовичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территорий
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ

ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЯЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 652100, Кемеровская Область - Кузбасс область, Яйский район, деревня Ольговка, Октябрьская ул., д.15.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЯЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА", 652100, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ЯЙСКИЙ РАЙОН, ОЛЬГОВКА ДЕРЕВНЯ, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛИЦА, 15, ОГРН: 1024202275173, Дата присвоения ОГРН: 06.12.2002, ИНН: 4246001315, КПП: 424601001, ДИРЕКТОР: Лоскан Татьяна Евгеньевна

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

С «01» декабря 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «14» декабря 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

8. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:


| № п/п | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Не обеспечена безопасная эвакуация из здания реабилитационного центра. Во всех помещениях реабилитационного центра, а также на путях эвакуации применяются материалы с неизвестной пожарной опасностью (допускается применение материалов с пожарной опасностью не выше чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1). | п. 7 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | 04.09.2023 | |
| 2. | Не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции. (Отключение систем вентиляции должно осуществляться по сигналам, формируемым автоматической пожарной сигнализацией) | п.6.24 СП 7.13130.2013. статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" | 04.09.2023 | |
| 3. | Не обеспечена безопасная эвакуация из здания реабилитационного центра. В... | п.6.12 СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» | 01.03.2023 | |

| | | | | |
|----|--|--|------------|--|
| | 10 человек. | 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.1.3 СП 1.13130.2020 | | |
| 4. | Не обеспечено ограничение распространения пожара. Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. | п.13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. | 01.03.2023 | |
| 5. | Не обеспечена безопасная эвакуация из здания. Двери эвакуационных выходов открываются не по направлению выхода из здания. | п. 6.17 СНИП 21-01-97* «Строительные нормы и правила РФ» «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 4 ст. 4, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; | 04.09.2023 | |
| 6. | Не обеспечена безопасная эвакуация из здания. В коридорах отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение. | п.6.22 СНИП 21-01-97* «Строительные нормы и правила РФ» «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 4 ст. 4 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 | 04.09.2023 | |
| 7. | Не обеспечено ограничение распространения пожара. Дверные проемы противопожарных перегородок I типа, разделяющие помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещение кладовой и помещение реабилитационного центра, помещение горячего цеха и помещение реабилитационного центра), не заполнены противопожарными дверями 2-го типа. | п. 7.4 СНИП 21-01-97* «Строительные нормы и правила РФ» «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 4 ст. 4; табл.23, табл. 24; ст.87 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. п. 4.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; | 04.09.2023 | |
| 8. | Не обеспечено наличие документов согласно требований нормативных документов по пожарной безопасности. Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем противопожарной защиты объекта (АПС и СОУЭ). | п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; | 04.09.2023 | |
| 9. | Не обеспечена безопасная эксплуатация дымовой трубы. Допускается эксплуатация котельной установки, работающей на твердом топливе, дымовая труба которой не | п.79 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября | 01.03.2023 | |

| | | | | |
|-----|---|--|------------|--|
| | оборудована искрогасителем. | 2020 г. N 1479. | | |
| 10. | Не обеспечена безопасная эвакуация из здания. На путях эвакуации из здания ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах, не надежно закреплены. | п.31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479; | 01.03.2023 | |
| 11. | Не обеспечено категорирование помещений по взрывопожарной пожарной опасности. Отсутствует расчет категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения. На двери помещения складского назначения отсутствует табличка с обозначением категории по взрывопожарной и пожарной опасности. | п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479; | 04.09.2023 | |
| 12. | Не обеспечено исправное состояние первичных средств пожаротушения. На объекте не проводится ежеквартальная проверка, включающая в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей с записью в журнал учета огнетушителей. | п.4.3.5 СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"; | 01.03.2023 | |
| 13. | Не обеспечено исправное состояние первичных средств пожаротушения. Размещены не исправные огнетушители ОП-8(3) №1, 3, не опечатано запорно-пусковое устройство, давление на манометре в красной зоне. | п.4.1.27 СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"; | 01.03.2023 | |
| 14. | Не обеспечена безопасная эвакуация из здания. На путях эвакуации отсутствуют знаки пожарной безопасности (должны быть выполнены с применением фотолюминесцентных материалов, либо имеющие внутреннее или внешнее освещение от автономного или аварийного источника питания). | п.23, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479; п.6.1.4, таблица К.1 ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний». | 01.03.2023 | |
| 15. | Не обеспечена безопасная эвакуация из зданий. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. | п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. | 01.03.2023 | |
| 16. | Не обеспечено исправное состояние АУПС, демонтированы три дымовых пожарных извещателя. | п. 54 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"; | 01.03.2023 | |
| 17. | Не обеспечено наличие документов согласно требований нормативных документов по пожарной безопасности. Не корректно ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. | п.30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60, 95, 124, 412 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 | 01.03.2023 | |
| 18. | Не обеспечено исправное состояние системы | п.16(е) Правил противопожарного | 01.03.2023 | |


| | | | | |
|-----|--|---|------------|--|
| | пожаре. Ограничен свободный доступ к ИПР. | утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. | | |
| 19. | Не обеспечена защита от ложных срабатываний системы автоматической пожарной сигнализации. Ложные срабатывания зарегистрированы 22.04.2022, 03.10.2022, 04.10.2022, 18.11.22, 23.11.2022(5:18, 16:26, 18:22). | п.6.5 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. Ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | 01.03.2023 | |
| 20. | Не обеспечено обучение ответственных лиц. Допускаются к работе на объекте защиты без прохождения обучения мерам пожарной безопасности. | п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. | 01.03.2023 | |

Государственный инспектор Анжеро-Судженского городского округа, Яйского и Ижморского муниципальных районов по пожарному надзору УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу Васильев Григорий Борисович



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

(подпись)

✓ 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале